



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА ПЕТКА” АД  
гр. ВИДИН 3700, УЛ. “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 119  
т/ел./факс: / 094 / 60 60 25; email:mbal\_vidin@abv.bg**

до  
**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД  
ГР. ВИДИН**

**ДОКЛАД № 53**  
**От д-р Цветан Василев - Изпълнителен директор  
на МБАЛ „Света Петка“ АД**

**ОТНОСНО:** Изграждане на резервно електрозахранване на територията на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин,

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,**

След проведена тръжна процедура по ЗОП бе подписан Договор № РД -19-15/23.07.2019 година между МБАЛ „Света Петка“ АД и „РВС Инженеринг“ ЕООД за „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин“.

Договорът бе подписан при условията на чл.114 от ЗОП и след получаване на финансовият ресурс МБАЛ „Света Петка“ АД уведоми „РВС Инженеринг“ ЕООД да започне дейностите по реализация на проекта.

На 27.08.2019 години представители на дружеството посетиха МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин, с цел започване на дейностите по изпълнение на договора. При разглеждане на архитектурно-строителната документация бе констатирано, че при остойностяването на проекта е представен стария проект от 2013 година, който вече не отговаря на действителните нужди на МБАЛ „Света Петка“ АД - налице е необходимостта от резервиране на значително по-голям обем от мощност и съответно по-мощен генератор. Това съществено техническо несъответствие реално не отговаря на изискванията и нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД и поради тази причина, на 02.09.2019 година действието на Договор № РД -19-15/23.07.2019 година между МБАЛ „Света Петка“ АД и „РВС Инженеринг“ ЕООД бе прекратено по взаимно съгласие.

Това налага тръжната процедура да започне отначало с изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка, на база новия строителен проект.

Поради тази причина възложих отново на инж.Калоян Момчилов извършване на пазарно проучване и определяне индикативната стойност на нашия проект. Съгласно представеният от инж. Калоян Момчилов доклад прогнозната стойност на обект 1: „Изграждане на резервно електрозахранване с един брой дизелгенератор на отговорни консуматори в основен болничен корпус на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“ е **69 138,22 лева без ДДС или**

**82 965,86 лева с ДДС.**

Прогнозната стойност на обект 2: „Изграждане на резервно електрозахранване с един брой дизелгенератор на отговорни консуматори в Отделение „Нефрология и диализно лечение“ при МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“ е **38 429,75 лева без ДДС или 46 115,69 лева с ДДС.**

**Общата стойност на проекта е 107 567,97 лева без ДДС или 129 081,55 лева с ДДС.**

За да можем да осъществим този проект и изградим резервното електрозахранване, предлагам на членовете на Съвета на директорите на МБАЛ „Света Петка“ АД да вземем решение за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проект „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин с прогнозна стойност до 110 000 без ДДС.

Чл. 2 от ЗЗЛД

Изготвил:

Д-р Ц. Василев