

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

За осъществяване на доставките на компресиран природен газ (КПГ) изпълнителят на обществената поръчка е необходимо да осигури:

- съответното техническо оборудване;
- специализиран транспорт;
- заменяеми бутилкови групи/модули минимум два броя (доставка пълен модул и вземане на изразходван модул) с геометричен обем минимум 10 000 л всяка и работно налягане 20MPa, събрани в здрава метална рама и монтирани на мобилна платформа с ориентировъчни размери до 3x15x4 метра.

Газобутилковите групи/модули да са окомплектовани със спирателна и измервателна система и автоматично действащо предпазно устройство, което осигурява изпускане на природния газ в атмосферата при повишаване на температурата на стените на бутилките над 100 градуса по Целзии.

Всички газови съоръжения трябва да са окомплектовани с паспорт и сертификат, съгласно нормативните изисквания.

Калотичността на доставяния КПГ не трябва да бъде по-ниска от 8 000 +/- 100 килокалории за 1 нм³. При констатирана по-ниска калоричност на доставения КПГ ще се извършва съответната корекция на себестойността.

Осигуряването на аварийен пакет за работа на котелната инсталация не се налага и не е необходимо. Възложителят на поръчката осигурява разрешена за ползване газова площадка за монтиране на съответните съоръжения от газобутилкови групи/модули, отговаряща на нормативните изисквания за този вид съоръжения.

Изисквания за качество: Доставяният компресиран природен газ трябва да отговаря на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база на РБългария.

Качеството на доставяното гориво – природен газ:

- да съответства на действащите в страната технически и правни норми;

- да отговаря на БДС - да бъде сертифицирано за управление на качеството по БДС EN 14214 AC : 2004/ БДС 17400/1998; или
- еквивалент.

Изготвил:

инж. Тихомир Трифонов

Началник „ПОД“ при МБАЛ „Св. Петка“ АД - Видин

